



ZARZĄD POWIATU
Wrzesińskiego

Września, 16.10.2020 r.

NI.272.34.2020

Dotyczy: postępowania przetargowego na przebudowę dróg powiatowych na obszarze powiatu wrzesińskiego

Część I – przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2159P w m. Nowy Folwark

Część II – przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3666P w m. Palczyn

Część III – przebudowa drogi powiatowej nr 2922P na odcinku Sokolniki - Szamarzewo

Część IV – przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2933P w m. Stępocin

Część V - przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2904P w m. Pyzdry, ul. Niepodległości

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego na posiedzeniu w dniu 16.10.2020 roku podjął decyzję o udzieleniu odpowiedzi na zadane pytania oraz modyfikacji treści SIWZ, wobec powyższego na podst. art. 38 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 1843) poniżej zamieszczamy odpowiedzi na zadane pytania oraz modyfikację treść SIWZ:

Pytanie 1

Zgodnie z zapisami SST 07.01.01 gwarancja na oznakowanie cienkowarstwowe jaką dają producenci farb wynosi 12 miesięcy. Wnosimy o dopisanie do pkt. 1 §9 wzoru umowy „(...) Z wyłączeniem oznakowania poziomego cienkowarstwowego, na które Wykonawca udziela gwarancji na okres 12 miesięcy.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanego zapisu i tym samym modyfikuje treść wzoru umowy w/w/ zakresie.

Pytanie 2

W dołączonej dokumentacji nie została kategoria obciążania ruchem KR. Parametr KR jest niezbędny przy doborze mieszanek mineralno-asfaltowych oraz przy grubości ewentualnego wzmocnienia. Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie parametru KR.

Odpowiedź:

KR2.

Pytanie 3

Dotyczy § 4 ust. 1 pkt 1 załącznika nr 4 do SIWZ: czego będą dotyczyć „uzgodnienia z Zamawiającym”, o których mowa w tym przepisie w kontekście wykonania przedmiotu umowy? Proszę wskazać ustawową podstawę dla zmiany albo uzupełniania opisu przedmiotu zamówienia poprzez „uzgodnienia z Zamawiającym” dokonywane po złożeniu oferty przez wykonawcę. Wykonawca przypomina, że art. 29 ust. 1 Prawa zamówień publicznych wskazuje, że „Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą

dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty", zaś w myśl art. 31 ust. 1 ww. ustawy „zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych". Żaden znany wykonawcy przepis nie przewiduje, aby przedmiot umowy o zamówienie publiczne – niezależnie od tego, czy są nim roboty, dostawy czy usługi – był wykonywany w oparciu o albo zgodnie z „uzgodnieniami z Zamawiającym".

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że ww. zapis dotyczy wszelkich uzgodnień związanych z realizacją niniejszego zamówienia wynikających z zapisów umowy i opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 4

Dotyczy § 4 ust. 1 pkt 1 załącznika nr 4 do SIWZ: proszę wymienić i wyczerpująco opisać każdą z „zasad sztuki budowlanej", o której mowa w tym przepisie. Pojęcie „sztuki budowlanej" jest niedookreślonym pojęciem pozaustawowym i jego stosowanie dla opisu przedmiotu zamówienia musi być zgodne z art. 29 i art. 31 Pzp – a zatem musi m.in. być „jednoznaczne i wyczerpujące"; poprzestanie na stwierdzeniu, że wykonawca ma zrealizować roboty zgodnie z enigmatycznymi, nieokreślonymi nawet w przybliżeniu „zasadami" tego warunku oczywiście nie spełnia.

Odpowiedź:

Zgodnie ze „sztuką budowlaną", tj. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami, wytycznymi technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej stosowanymi w budownictwie drogowym. Pojęcie odnosi się do szeroko pojętego profesjonalizmu i doświadczenia potrzebnego do prawidłowego wykonania nawierzchni bitumicznych.

Pytanie 5

Dotyczy § 4 ust. 1 pkt 9 załącznika nr 4 do SIWZ: proszę potwierdzić, że w tym przepisie chodzi wyłącznie o badania, oprzyrządowanie, potencjał ludzki i materiały jednoznacznie wymagane i wskazane w SST – w innym wypadku proszę wymienić wszystkie badania spoza SST, których koszt będzie obciążał wykonawcę w myśl tego przepisu, podając liczbę każdego z tych badań do wykonania oraz określając oprzyrządowanie, potencjał ludzki i materiały wymagane do każdego z tych badań.

Odpowiedź:

Tak, chodzi o badania podane w SST.

Pytanie 6

Dotyczy § 6 ust. 2 załącznika nr 4 do SIWZ oraz SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne". Zgodnie z projektem umowy zamawiający dokona „odbioru wykonania przedmiotu umowy", przy czym z projektu umowy wynika, że będzie to jedyny odbiór – w projekcie umowy brak jest choćby wzmianki o odbiorach częściowych czy odbiorach robót zanikających i ulegających zakryciu. Tymczasem w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" dla każdej z pięciu części zamówienia podano, w pkt 8, że „roboty podlegają następującym etapom odbioru: a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, b) odbiorowi częściowemu, c) odbiorowi ostatecznemu, d) odbiorowi pogwarancyjnemu" (zgodnie z pkt 6.8 tej samej SST daty zgłoszenia do każdego z ww. odbiorów oraz daty samych odbiorów wymagają odnotowania w dzienniku budowy). Proszę w związku z powyższym wyjaśnić, jakie odbiory robót będą przeprowadzane oraz podać terminy na dokonanie każdego z tych odbiorów – wskazując, od jakiego wydarzenia biegnie dany termin.

Odpowiedź:

Odbiór odbędzie się zgodnie z zapisami umowy, tj. dokonany zostanie odbiór ostateczny przedmiotu umowy. Kwestie związane z terminami i zasadami wspomnianego odbioru reguluje wzór umowy.

Pytanie 7

Dotyczy § 6 ust. 4 załącznika nr 4 do SIWZ: przepis ten odwołuje się do „ustalonego terminu”, w którym – jak wynika z kontekstu – zamawiający miał dokonać odbioru. Proszę podać ten termin (termin na dokonanie odbioru przez zamawiającego) albo wyjaśnić kiedy oraz przez kogo zostanie on „ustalony”. Niniejszy wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ jest uzasadniony w szczególności dlatego, że w załączniku nr 4 do SIWZ w § 6 ust. 2 podano termin przystąpienia przez zamawiającego do odbioru, natomiast nigdzie w ww. załączniku wykonawca nie znalazł terminu na dokonanie tego odbioru.

Odpowiedź:

Przystąpienie i dokonanie odbioru odbędzie się w tym samym dniu, w terminie określonym w § 6 ust. 2 wzoru umowy, o ile przedmiot umowy osiągnął gotowość do odbioru.

Pytanie 8

Dotyczy § 6 ust. 4 załącznika nr 4 do SIWZ: proszę wymienić wszystkie okoliczności, w których „zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru”. Wykonawca wskazuje, że w kwestii o tak podstawowym znaczeniu dla relacji wykonawca-zamawiający nie ma miejsca na uznaniowość ani dowolność; konieczne jest jednoznaczne wskazanie, kiedy uzasadnione będzie powyższe stwierdzenie.

Odpowiedź:

W przypadku gdy prace wykonane zostały w ilości niezgodnej z zakresem rzeczowym i postanowieniami umowy.

Pytanie 9

Dotyczy § 8 ust. 19 załącznika nr 4 do SIWZ: proszę wyjaśnić, czy zamawiający uzna potrącenie wierzytelności wykonawcy (np. z tytułu kary umownej) z wynagrodzeniem podwykonawcy za „uchylenie się od obowiązku zapłaty”, o którym mowa w tym przepisie.

Odpowiedź:

Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa powyżej, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- 1)nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
- 2)złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
- 3)dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

Jeśli będzie spór pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą, co do zasadności potrącenia kary umownej, to sporna część wynagrodzenia może zostać złożona do depozytu sądowego.

Pytanie 10

Dotyczy § 8 ust. 28 pkt 3 załącznika nr 4 do SIWZ: proszę wyjaśnić, co w przypadku, gdy podwykonawca albo dalszy podwykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w tym przepisie, pomimo otrzymania zapłaty oraz pomimo przedstawienia przez wykonawcę dokumentów, o których mowa w § 8 ust. 28 pkt 1-2, potwierdzających dokonanie zapłaty.

Odpowiedź:

Oświadczenie Podwykonawcy jest koniecznym warunkiem wypłaty wynagrodzenia. W przypadku sporu, co do wysokości wynagrodzenia i wypłaty niższego wynagrodzenia Podwykonawcy, warunkiem wypłaty Wykonawcy przez Zamawiającego kwoty niespornej jest przedłożenie oświadczenia Podwykonawcy o otrzymaniu niższego wynagrodzenia.

Pytanie 11

Dotyczy § 11 ust. 2 załącznika nr 4 do SIWZ: proszę wyjaśnić, dlaczego wśród przesłanek zmiany umowy w zakresie terminu wykonania brak jest opóźnienia w przekazaniu placu budowy?

Odpowiedź:

Zamawiający gwarantuje przekazanie placu budowy w terminie wskazanym we wzorze umowy.

Pytanie 12

Dotyczy § 11 ust. 2 pkt 1 lit. a załącznika nr 4 do SIWZ: czy „względy obiektywne uniemożliwiające wykonywanie robót”, o których mowa w tym przepisie, obejmują warunki pogodowe, które w myśl SST nie pozwalają na wykonanie danego rodzaju robót (np. SST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” określa minimalną temperaturę otoczenia, przy której można wykonywać warstwę wiążącą lub wyrównawczą z betonu asfaltowego, a ponadto nie dopuszcza układania mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wiatru o prędkości ponad 16 m/s)?

Odpowiedź:

Tak, zapis ten obejmuje warunki ujęte w SST.

Pytanie 13

Dotyczy § 11 ust. 2 pkt 1 lit. c załącznika nr 4 do SIWZ: czy „działania osób trzecich lub organów władzy publicznej”, o których mowa w tym przepisie, obejmują działania służb i organów publicznych, które doprowadzą do przekroczenia terminu na wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu czasowej zmiany organizacji ruchu podanego w § 4 ust. 1 pkt 2, wynoszącego 14 dni? Czy jeśli ten termin zostanie przekroczony z przyczyn niezależnych od wykonawcy, to termin zakończenia robót zostanie przedłużony o tyle dni, ile trwało przekroczenie?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 14

Dotyczy § 12 ust. 1 pkt 1 załącznika nr 4 do SIWZ: czy uprawnienie, o którym mowa w tym przepisie, będzie przysługiwać zamawiającemu niezależnie od przyczyny „niedotrzymania terminu”, tj. nie tylko w przypadku zwłoki wykonawcy? Wykonawca wskazuje, że m.in. na wypadek odstąpienia od umowy przez zamawiającego z przyczyny wskazanej w tym przepisie zastrzeżona jest kara umowna, która zapłacić ma wykonawca. Jeśli zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy z ww. przyczyny także w przypadku „niedotrzymania terminu” niezawinionego przez wykonawcę, to jakie jest uzasadnienie dla obciążenia wykonawcy karą w takim przypadku?

Odpowiedź:

Zapis dotyczy nie dotrzymania terminu z winy Wykonawcy.

Pytanie 15

Dotyczy § 12 ust. 1 pkt 5 załącznika nr 4 do SIWZ: czy uprawnienie, o którym mowa w tym przepisie, będzie przysługiwać zamawiającemu niezależnie od przyczyny, dla której „postęp prac nie gwarantuje zakończenia przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 2”, tj. nie tylko w przypadku zwłoki wykonawcy? Wykonawca wskazuje, że m.in. na wypadek odstąpienia od umowy przez zamawiającego z przyczyny wskazanej w tym przepisie zastrzeżona jest kara umowna, która zapłacić ma wykonawca. Jeśli zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy z ww. przyczyny także w przypadku braku gwarancji terminowego zakończenia przedmiotu umowy niezawinionego przez wykonawcę, to jakie jest uzasadnienie dla obciążenia wykonawcy karą w takim przypadku?

Odpowiedź:

Zapis dotyczy zwłoki z winy Wykonawcy.

Pytanie 16

Dotyczy SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”: SST D-M-00.00.00 dla każdej z pięciu części zamówienia szereg razy odwołuje się do dziennika budowy. Czy dokument taki będzie wydany wykonawcy/kierownikowi budowy? Jeśli nie – proszę usunąć z ww. SST wszystkie odniesienia do dziennika budowy albo wyjaśnić, jak należy je rozumieć; jeśli tak – proszę udostępnić kopię pozwolenia na budowę, decyzji ZRID albo zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych, o którym mowa w art. 30 ust. 1b Prawa budowlanego.

Odpowiedź:

Dziennik budowy nie będzie prowadzony.

Pytanie 17

Dotyczy SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”: w myśl pkt 8.4.2. „Dokumenty do odbioru ostatecznego” SST D-M-00.00.00 dla każdej z pięciu części zamówienia, do odbioru ostatecznego wykonawca ma przygotować m.in. „dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy”. Proszę wyjaśnić czy ten wymóg jest aktualny, a jeśli tak – wskazać, w jakim zakresie; wykonawca wskazuje, że przedmiot żadnej części zamówienia nie nastąpił za pomocą dokumentacji projektowej.

Odpowiedź:

Wymóg nieaktualny.

Pytanie 18

Dotyczy SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”: proszę wyjaśnić, co kryje się pod określeniem „ustalenia technologiczne” użytym w pkt 8.4.2. „Dokumenty do odbioru ostatecznego” SST D-M-00.00.00 dla każdej z pięciu części zamówienia.

Odpowiedź:

Niniejszy zapis dotyczy wszelkich ustaleń związanych z realizacją niniejszego zamówienia wynikających z zapisów umowy i opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 19

Dotyczy SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”: proszę wyjaśnić, dlaczego w pkt 10 „PRZEPISY ZWIĄZANE” SST D-M-00.00.00 dla każdej z pięciu części zamówienia

powołano się na „zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555)". Wykonawca wskazuje, że ww. zarządzenie nigdy nie istniało, natomiast przez niespełna rok funkcjonowało rozporządzenie ww. ministra o analogicznym tytule, które uchylono 01 sierpnia 2002 roku, tj. ponad 18 lat temu.

Odpowiedź:

Pozycja nieaktualna, do wykreślenia z SST.

Pytanie 20

Dotyczy SST: proszę zastąpić odwołania w SST do norm archiwalnych (np. BN-68/8931-04) odwołaniami do norm aktualnych.

Odpowiedź:

Całość przedmiotu zamówienia należy wykonać wg obowiązujących norm, tożsamyh z normami wskazanymi w SST.

Pytanie 21

W części V zaprojektowano warstwę wyrównawczą w ilości 50 kg/m² co daje w przeliczeniu około 2 cm średniej grubości. Z uwagi na to przyjęto do tej warstwy mieszankę typu Ac 8 W, jednak nie podano wymagań do tej warstwy. Wykonawca prosi o podanie wymagań jak dla mieszanki Ac 8 S KR 1-2.

Odpowiedź:

Niniejszą warstwę należy wykonać zgodnie z wymaganiami jak dla warstwy AC8S KR 1-2.

UWAGA!

Zamawiający informuje, iż na podst. art. 12a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) modyfikacji ulega termin składania ofert z dnia 20.10.2020 r. do godz. 09:00 na dzień 22.10.2020r. do godz. 9:00 oraz otwarcia ofert z dnia 20.10.2020 r. o godz. 09:15 na dzień 22.10.2020r. o godz. 9:15.

MACZELNIK
Wydział Inwestycji i Zamówień
Publicznych i Funduszy Europejskich
Anna Walska-Wroblewska