

Września 30.10.2019 r.

NI.272.53.2019

Dotyczy: „Budowa budynku bursy przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni” w ramach „Modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”

Informujemy, iż w dniu 29.10.2019 r. Zarząd Powiatu Wrzesińskiego zatwierdził odpowiedzi na pytania zadane przez wykonawców w niniejszym postępowaniu. W związku z powyższym na podst. art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) odpowiadamy na pytania zadane przez Wykonawców.

Pytanie nr 1:

Prosimy o wyjaśnienie różnic pomiędzy ilościami:

Wg opisu branży elektrycznych :

Instalacje elektryczne wewnętrzne		
1.	Oprawa Roma LED IP40 – „B” (wg obliczeń)	77 szt.
2.	Oprawa Lugstar Shop LED IP44 18W – „E”, „D” (wg obliczeń)	135 szt.
3.	Oprawa Fibra LED) – „F” (wg obliczeń)	17 szt.
4.	Oprawa Modena Mini LED 1x19W (PX 3004071) – „G”	5 szt.
5.	Oprawa VIP LED IP44 1x9W (PX 0919050) – „I”	22 szt.
6.	Oprawa Lovato P (LVPR C) – „Ew1” 3W	10 szt.
7.	Oprawa Lovato P (LVPU C) – „Ew2” 3W	85 szt.
8.	Oprawa Lovato II (LV2R C) – „Ew3” 3W	6 szt.
9.	Oprawa Helios (HWM HWEM C) – „Ew4” 2W	1
10.	Oprawa Twins (TW 2W C) – „Ew5” 2W	34 szt.
11.	Oprawa Indentify II jednostronna AC (IF2ALS) – „Ew6” 2W	2
12.	Oprawa Indentify II dwustronna AC (IF2ALS) – „Ew7” 2W	4

wg przedmiaru robót:

Instalacje elektryczne			
3			
20	KNR 5-08	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe	kpl.
d.3.0502-01		przykręcane + czujki ruchu	365+63 = 428,000
21	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych OPRAWA ROMA LED IP40 43W "B"	szt.
d.3.0504-02			55
22	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych OPRAWA ROMA LED IP40 24W "C"	szt.
d.3.0504-02			22
23	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych OPRAWA LUGSTAR SZOP LED IP44 18W "D"	szt.
d.3.0504-02			65
24	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych OPRAWA MODENA LED 19W "E"	szt.
d.3.0504-02			64
25	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych OPRAWA FIBRA LED	szt.
d.3.0504-02			5
26	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych OPRAWA LED FIBRA Aw	szt.
d.3.0504-02			2
27	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych OPRAWA MODENA MINI LED 19W "G"	szt.
d.3.0504-02			5

28	KNR 5-08 d.3 0504-02	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych OPRAWA LOVATO P (LVPR C) "Ew1"	szt.	17
29	KNR 5-08 d.3 0504-02	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych OPRAWA LOVATO P (LVPU C) "Ew2"	szt.	70
30	KNR 5-08 d.3 0504-02	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych OPRAWA LOVATO II (LV2R C) "Ew3"	szt.	8
31	KNR 5-08 d.3 0504-02	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych OPRAWA HELIOS (HWM HWEM C) "Ew4"	szt.	1
32	KNR 5-08 d.3 0504-02	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych OPRAWA TWINS (TW 2W C) "Ew5"	szt.	35
33	KNR 5-08 d.3 0504-02	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych OPRAWA IDENTIFY II JEDNOSTRONNA AC (IF2ALS) "Ew6"	szt.	2
34	KNR 5-08 d.3 0504-02	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych OPRAWA IDENTIFY II DWUSTRONNA AC (IF2ALS) "Ew7"	szt.	4

Odpowiedź:

Prawidłowy jest projekt, z którego wynikają ilości opraw pozwalających na odpowiednie oświetlenie pomieszczeń. W związku z powyższym należy dostosować rozbieżności w przedmiarze robót który ma charakter pomocniczy zgodnie z projektem.

Pytanie 2

W przedmiarze robót oraz dokumentacji nie ujęto mocy dla opraw LED FIBRA (poz. 25 i 26 w przedmiarze.) Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o określenie w/w mocy opraw.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby przyjąć oprawę np. fibra LED 58 w 4000k lub równoważną. Zgodnie z rozdziałem III SIWZ Wskazane przez Zamawiającego nazwy własne producentów nie są wiążące dla Wykonawcy i należy je traktować jako przykładowe do określenia parametrów i wymogów technicznych. Przyjęte typy materiałów i urządzeń (wskazane w dokumentacji technicznej) zostały użyte wyłącznie przykładowo, w celu opisanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach, wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien określić ich parametry, celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane przykładowo. Do wskazanych w dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia zastosowanie ma określenie „lub równoważne”, co oznacza, że Wykonawca może użyć innych produktów niż określone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, jednakże wyłącznie pod warunkiem, że posiadają one tożsamy charakter użytkowy (tożsamość funkcji) oraz, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych oraz bezpieczeństwa użytkowania nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. W miejscu, gdzie Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 Ustawy PZP Zamawiający, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

UWAGA!

Zamawiający informuje, iż na podst. art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) modyfikacji ulega termin składania ofert z dnia 31.10.2019 r. do godz. 13:00 na dzień 08.11.2019 r. do godz. 13:00 oraz otwarcia ofert z dnia 31.10.2019 r. o godz. 13:15 na dzień 08.11.2019 r. o godz. 13:15.

Z-ca Naczelnika
Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych
i Funduszy Europejskich

Grzegorz Stangreciak

