

Dotyczy: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2901P Zapowiednia – Wrąbczynek – Zagórzów.

Zamawiający informuje, iż w dniu 17.07.2020 r. Zarząd Powiatu Wrzesińskiego zatwierdził odpowiedzi na pytania zadane przez wykonawców w niniejszym postępowaniu. W związku z tym na podst. art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) udzielamy odpowiedzi na zadane pytania jednocześnie na podst. art. 38 ust. 4 ustawy modyfikujemy treść SIWZ.

1. SST D-05.03.23a Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej podaje nieaktualne wymagania dla w/w prefabrykatów. Prosimy o potwierdzenie że kostki brukowe betonowe powinny spełniać wymagania aktualnej normy PN-EN 1338.

Niniejsza procedura dot. odcinka od KM 0+000 do KM 2+550, na którym nie są wykonywane roboty brukarskie, a przywołane SST nie występują w przedmiarze robót.

2. SST D-08.01.01 Krawężniki betonowe podaje nieaktualne wymagania dla w/w prefabrykatów. Prosimy o potwierdzenie że krawężniki betonowe powinny spełniać wymagania aktualnej normy PN-EN 1340.

Niniejsza procedura dot. odcinka od KM 0+000 do KM 2+550, na którym nie są wykonywane roboty brukarskie, a przywołane SST nie występują w przedmiarze robót.

3. SST D-08.02.02 Chodnik z betonowej kostki brukowej podaje nieaktualne wymagania dla w/w prefabrykatów. Prosimy o potwierdzenie że betonowe kostki brukowe przeznaczone na chodnik powinny spełniać wymagania aktualnej normy PN-EN 1338.

Niniejsza procedura dot. odcinka od KM 0+000 do KM 2+550, na którym nie są wykonywane roboty brukarskie, a przywołane SST nie występują w przedmiarze robót.

4. Ad kosztorys ofertowy poz nr 56. Prosimy o podanie gatunku drzew do nasadzeń, wysokości oraz obwodu.

Klon polny lub buk pospolity, min. 6 cm obwodu na wysokości 100 cm.

5. Ad kosztorys ofertowy poz nr 55. Prosimy o podanie ilości odcinków barier stalowych.

Lokalizacja barier, wraz z długościami poszczególnych odcinków, jest przedstawiona na planie sytuacyjnym (rys 2.2) - 7 odcinków po 48 mb i 1 odcinek 30 mb.

6. Dotyczy § 6 pkt 11 projektu umowy.

Wykonawca zwraca się z prośbą o rozpatrzenie możliwości rozliczenia kontraktu fakturami częściowymi (na podstawie protokołów odbioru częściowego).

Zamawiający nie wyraża zgody.

7. Dotyczy § 10 pkt 1 ppkt 5, ppkt 6, ppkt 8 oraz od ppkt 9 do ppkt 12 projektu umowy.

Wykonawca zwraca się z prośbą o obniżenie poziomu kar określonych w § 10 pkt 1 ppkt 5, ppkt 6, ppkt 8 oraz od ppkt 9 do ppkt 12 projektu umowy:

- ppkt 5 - obniżenie kary do 0,2% wynagrodzenia,
- ppkt 6 - obniżenie kary do 2.000 zł,
- ppkt 8 - obniżenie kary do 1.000 zł,
- ppkt 9, ppkt 10, ppkt 11 oraz ppkt 12 - obniżenie kary do 200 zł,

W opinii Wykonawcy przyjęty poziom kar jest zbyt wysoki. W doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych dominuje pogląd, że kara umowna co do istoty ma charakter wyłącznie odszkodowawczy i kompensacyjny, a nie prewencyjny. Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy (Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 31 lipca 2015 r. sygn. akt: KIO/1519/15).

Zamawiający nie wyraża zgody.

8. Dotyczy § 10 pkt 2 projektu umowy.

Wykonawca proponuje dodanie zapisu mówiącego o ewentualnych karach dla Zamawiającego w związku ze zwłoką w dopełnieniu swoich obowiązków (nieterminowe przekazanie placu budowy, dokumentacji).

Zamawiający nie wyraża zgody.

9. Dotyczy § 12 pkt 1 ppkt 1 projektu umowy

Mając na uwadze kary określone w § 10 pkt 1 ppkt 2 oraz ppkt 3 Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie zapisów § 12 pkt 1 ppkt 1.

Zamawiający nie wyraża zgody.

10. Zgodnie z wytycznymi Instytutu Badawczego Dróg i Mostów maksymalny okres gwarancyjny na oznakowanie poziome cienkowieńcowe powinien wynosić maksymalnie 12 miesięcy. Nawiązując do maksymalnej 60-miesięcznej gwarancji obowiązującej dla niniejszego kontraktu prosimy o weryfikację i ewentualne sprecyzowanie okresu gwarancyjnego dla oznakowania poziomego.

Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie okresu gwarancyjnego na oznakowanie poziome cienkowieńcowe do 12 miesięcy. Na pozostałe składowe zamówienia gwarancja pozostaje bez zmian (zgodnie ze złożoną ofertą). w zakresie gwarancji na oznakowanie poziome modyfikuje się treść siwz.

- **W siwz w rozdz. XXIII Ad. 2**

Było:

Ad.2 Gwarancja jakości

Liczba punktów (maksymalnie – 40 pkt), którą można uzyskać w ramach kryterium

24 m-ce – 10 pkt.

36 m-cy – 20 pkt.

48 m-cy – 30 pkt.

60 m-cy – 40 pkt,

Przy czym minimalna oceniana Gwarancja jakości to 24 miesiące, a maksymalna 60 miesięcy.

Jest:

Ad.2 Gwarancja jakości z wyłączeniem okresu gwarancyjnego na oznakowanie poziome cienkowarstwowe, które wynosi 12 miesięcy

Liczba punktów (maksymalnie – 40 pkt), którą można uzyskać w ramach kryterium

24 m-ce – 10 pkt.

36 m-cy – 20 pkt.

48 m-cy – 30 pkt.

60 m-cy – 40 pkt,

Przy czym minimalna oceniana Gwarancja jakości to 24 miesiące, a maksymalna 60 miesięcy.

- **W formularzu ofertowym:**

Było:

2. W kryterium „Gwarancja jakości”

oferujemy następujący termin:

- a) Gwarancja jakości - 24 m-ce
- b) Gwarancja jakości - 36 miesięcy
- c) Gwarancja jakości - 48 miesięcy
- d) Gwarancja jakości - 60 miesięcy *

*** Właściwe zaznaczyć (w przypadku braku zaznaczenia Zamawiający uzna, że wykonawca oferuje gwarancję jakości równą 24 miesiące i otrzyma w tym kryterium 10 pkt).**

Jest:

W kryterium „Gwarancja jakości” z wyłączeniem okresu gwarancyjnego na oznakowanie poziome cienkowarstwowe, które wynosi 12 miesięcy

oferujemy następujący termin:

- a) Gwarancja jakości - 24 m-ce

- b) Gwarancja jakości - 36 miesięcy
- c) Gwarancja jakości - 48 miesięcy
- d) Gwarancja jakości - 60 miesięcy *

*** Właściwe zaznaczyć (w przypadku braku zaznaczenia Zamawiający uzna, że wykonawca oferuje gwarancję jakości równą 24 miesiące i otrzyma w tym kryterium 10 pkt).**

- **We wzorze umowy w § 9 ust. 1**

Było:

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ... – **miesięcznej gwarancji** na wykonany przedmiot umowy licząc od dnia dokonania odbioru przedmiotu umowy.

Jest:

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ... – **miesięcznej gwarancji** na wykonany przedmiot umowy licząc od dnia dokonania odbioru przedmiotu umowy z wyłączeniem okresu gwarancyjnego na oznakowanie poziome cienkowarstwowe, które wynosi 12 miesięcy

11. Według projektu wykonawczego w zakresie jest wykonanie chodnika we wsi Wrąbczynek i zjazdów z kostki brukowej. Takich pozycji nie ma w załączonym do SIWZ przedmiarze robót. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualne uzupełnienie przedmiaru.

Niniejsza procedura dot. odcinka od KM 0+000 do KM 2+550, na którym nie są wykonywane roboty brukarskie. Zamówienie nie obejmuje prac w obrębie m. Wrąbczynek.

12. Prosimy o podanie miejsca odwozu pofrezu?

Pozyskany pofrez zostanie wykorzystany na umocnienie poboczy na placu budowy.

13. Prosimy o udostępnienie projektu docelowej organizacji ruchu?


Projekty w załączeniu do niniejszego pisma.

14. Prosimy o podanie gatunku drzew przewidzianych do nasadzeń rekompensacyjnych?

Klon polny lub buk pospolity, min. 6 cm obwodu na wysokości 100 cm.

Ponadto zamawiający informuje, iż na podst. art. 38 ust.4 zmodyfikował rozdz. XVI poprzez wykreślenie pkt. 12

W związku z udzielonymi odpowiedziami, które wyjaśniają i modyfikują treść SIWZ Zamawiający informuje, iż wydłużenia ulega termin do złożenia ofert z dnia 22.07.2020 r. na dzień 24.07.2020 r. Godziny do złożenia i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

NACZELNIK
Wydziału Inwestycji, Zamówień
Publicznych Funduszy Europejskich

Anna Wojska-Wróblewska

