

L.dz. 17918/TT/2015

Września, dn.02.12.2015 r

Powiat Wrzesiński
ul. Chopina 10
62-300 Września

**Warunki techniczne nr 393/WW/2015
podłączenia do sieci wodociągowej**

Lokalizacja: Grzymysławice dz. nr 41/24

- Centrum Treningowe dla Potrzeb Edukacji Publicznej
- właściciel: Powiat Wrzesiński

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.11.2015 r., podajemy następujące warunki:

1. Podłączenie wykonać od projektowanej sieci wodociągowej PE 160 mm planowanej do wybudowania na terenie dz. nr 48/6. Inwestorem projektowanej sieci wodociągowej jest Gmina Września.
Podłączenie do projektowanej sieci uwarunkowane jest wybudowaniem sieci wodociągowej potwierdzonej protokołem odbioru i przekazaniem ww. sieci do eksploatacji.
2. Na przewodzie wodociągowym zaprojektować zasuwy i hydranty odcinające w ilości określonych normą oraz potrzebami eksploatacyjnymi.
3. Wytyczne dotyczące zaprojektowania i wykonania przyłącza wodociągowego:
 - a) Do wykonania przyłącza nie stosować technologii klejenia przewodów.
 - b) Miejsce zainstalowania wodomierza głównego - zamontowanego w zestawie (konsoli) - na podłączeniu wodociągowym powinno znajdować się po przejściu przez ścianę w piwnicy budynku lub na parterze, w wydzielonym, łatwo dostępnym miejscu, zabezpieczonym przed zalaniem i mrozem oraz dostępem osób niepowołanych. Dopuszcza się umieszczenie wodomierza w studziencie wodomierzowej (na warunkach określonych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. Dz.U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r. z późniejszymi zmianami).
 - c) Za zestawem wodomierzowym – zgodnie z kierunkiem przepływu wody – należy zainstalować zawór zwrotny antyskażeniowy.
 - d) Ciśnienie w sieci miejskiej– SUW Września: 0,2÷0,3 MPa.
 - e) Pobór wody do celów:

- bytowych w ilości 13,1 m³/d; przepływ obliczeniowy $q = 1,97 \text{ dm}^3/\text{s}$,
- pielęgnacji zieleni 3,0 m³/d
- p. poż. 20,0 dm³/s.

L.p.	Nazwa przyboru	Wymagane ciśnienie MPa	Ilość	Wypływ normatywny	Σq_s
			szt.	$q_s \text{ dm}^3/\text{s}$	dm^3/s
1	Bateria zlewozmywakowa	0,1	6	0,07	0,42
2	Płuczka ustępowa (zbiornikowa)	0,05	25	0,13	3,25
3	Bateria umywalkowa	0,1	33	0,07	2,31
4	Bateria natryskowa	0,1	12	0,15	1,80
5	Pisuar	0,1	10	0,15	1,5
6	Zawór czepalny	0,1	20	0,15	3
Razem					12,28
Przepływ obliczeniowy dla armatury o wypływie normatywnym $< 0,5 \text{ dm}^3/\text{s}$					$Q = 1,97 \text{ dm}^3/\text{s}$

3. Podłączenie ww. posesji wykonać przyłączem kanalizacyjnym od projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej PVC 200 mm planowanej do wybudowania na terenie działki nr 48/6. Rzędne przyłącza dostosować do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

Inwestorem projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej jest Gmina Września.

Podłączenie do projektowanej sieci uwarunkowane jest jej wybudowaniem potwierdzonej protokołem odbioru i przekazaniem ww. sieci do eksploatacji.

Ścieki będą odprowadzane do miejskiej oczyszczalni ścieków we Wrześni.

a) Studnię rewizyjną zewnętrzną na przyłączy, o średnicy nie mniejszej niż 315 mm, umieścić na posesji możliwie najbliżej granicy nieruchomości.

b) Skanalizowanie piwnic i innych pomieszczeń położonych poniżej max poziomu ścieków w sieci zewnętrznej wymaga zabezpieczenia zamknięciem przeciwwzalewowym.

c) Rodzaj odprowadzanych ścieków – bytowe w zgłoszonej ilości 13,1 m³/d.

4. Projekt budowlany opracować na podstawie:

- niniejszych warunków technicznych wydanych przez PWiK Sp. z o.o. we Wrześni,
- PN-92/B-01706 i warunków określonych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002 (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r. z późniejszymi zmianami),
- projektu usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu uzgodnionego przez Radę Koordynacyjną działającą przy Starostwie Powiatowym we Wrześni, ul. Chopina 10,
- Należy uzyskać pisemną zgodę właściciela działki na której ułożone będą sieci wod. - kan. na przejście przewodem wodociągowym i kanalizacyjnym przez jej teren.

5. Projekt budowlany przedłożyć w 3 egz. w naszym Przedsiębiorstwie celem uzgodnienia, z których jeden zostaje w aktach PWiK we Wrześni Sp. z o.o..

6. Zgodnie ze zmianą przepisów Prawa budowlanego (Dz. U. Nr 163, poz.1364), przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót, inwestor powinien dokonać zgłoszenia budowy przyłącza wodociągowego:

- a) co najmniej 30 dni w Starostwie Powiatowym we Wrześni – Wydział Administracyjny Architektoniczno-Budowlany, ul. Chopina 10 (art.30 ust.1 pkt.1a w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 20), lub
- b) w terminie 14 dni do PWiK Sp. z o.o. we Wrześni, ul. Miłosławska 8 (art. 29a) pisemnie na naszym druku.

7. Montażu nasady rurowej (nawiertki) lub wcinki może wykonać wyłącznie dostawca wody na zlecenie wnioskodawcy.
8. Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne wykonać kosztem i staraniem wnioskodawcy przez uprawnionego wykonawcę z wyłączeniem wodomierza głównego, który jako własny przyrząd pomiarowy zainstaluje dostawca wody po dokonanych odbiorze technicznym.
9. Opłata za przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej zgodnie z zatwierdzonym cennikiem od m-ca marca 2015 roku wynosi 104,00 zł. + Vat. za każde przyłączenie.
10. Wykonane przyłącze wodociągowe, po przepłukaniu i przeprowadzeniu dezynfekcji, oraz wykonane przyłącze kanalizacyjne w stanie odkrytym zgłosić:
 - a) uprawnionemu geodecie celem zinventaryzowania,
 - b) naszemu Przedsiębiorstwu celem dokonania odbioru technicznego.
11. Potwierdzeniem dokonanego odbioru jest spisany protokół, który stanowi podstawę, jako jeden z dokumentów, do zawarcia umowy na dostawę wody.
12. Do protokołu odbioru inwestor dostarcza 1 egz. mapki inwentaryzacyjnej przyłącza ze szkicem polowym i wykazem współrzędnych, alternatywnie uznamy potwierdzenie przez geodetę dokonanej inwentaryzacji. W przypadku złożenia potwierdzenia, ww. mapkę inwentaryzacyjną ze szkicem polowym i wykazem współrzędnych, inwestor dostarczy do PWiK Sp. z o.o. we Wrześni ul. Miłosławska 8 w terminie 1 m-ca od dnia odbioru.
13. Do kanalizacji sanitarnej nie wolno odprowadzać wód deszczowych i drenażowych.
14. Na trasie wybudowanych przyłączy nie umieszczać obiektów budowlanych lub dokonywać nasadzeń drzew i krzewów.
15. Wykonane przyłącze wodociągowe stanowić będzie własność inwestora z wyłączeniem nawiertki lub zaworu odcinającego stanowiącej granicę podziału majątkowego i eksploatacyjnego stron. Usuwanie skutków ewentualnych awarii przyłącza wodociągowego ponosić będzie właściciel.
16. Wykonane przyłącze kanalizacji sanitarnej stanowić będzie własność inwestora, a granicą stron będzie trójkąt na kanale ulicznym. Usuwanie skutków ewentualnych awarii powstałych w wyniku np.: załamania przyłącza, nieszczelności i zatoru na skutek złej eksploatacji - ponosić będzie właściciel.
17. Warunkiem zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków jest zawarcie z tut. przedsiębiorstwem umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków, po wystąpieniu z pisemnym wnioskiem osoby, której nieruchomość została podłączona do sieci.
18. Inwestorowi niezadowolonemu z wydanych warunków technicznych przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Pismo zawierające zarzuty i argumenty przeciwko wydanym warunkom technicznym należy złożyć w siedzibie Spółki w terminie 7 dni od daty doręczenia/odebrania warunków.

Warunki techniczne ważne są przez okres 24 m-cy.

Załącznik:

- mapka sytuacyjna

PREZES ZARZĄDU

Jarosław Ochotny

