

ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań
Wydział Przyłączeń i Rozwoju Sieci
ul. Panny Marii 2
61-108 Poznań

Poznań, 28.12.2016 r.

OD5/ZR4/1207/2015

Powiat Wrzesiński
ul. Fryderyka Chopina 10
62-300 Września

ZMIANA NR 3 DO WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA
znak: OD5/ZR4/1207/2015 z dnia 15.07.2015 r.
do sieci elektroenergetycznej

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu
Centrum Treningowe, Grzymysławice, dz. nr 41/24
warunki dotyczą **przyłączenia obiektu projektowanego**
z mocą przyłączeniową **550 kW**
na napięciu **15 kV**
zakwalifikowanego do III grupy przyłączeniowej

1. Zmianie ulega pkt I, który uzyskuje brzmienie:
istniejąca linia napowietrzna SN-15 kV Września-Miłostaw
2. Zmianie ulega pkt II ppkt 1.1.3, który uzyskuje brzmienie:
Przystosować miejsca odgałęzienia od istniejącej napowietrznej linii SN-15 kV „Września-Miłostaw” w zakresie zabudowy drugiego rozłączniko-uziemnika na słupie z odłącznikiem nr W-3132,
3. Zmianie ulega pkt VII ppkt 1, który uzyskuje brzmienie:
Moc zwarcia - 200 MVA na szynach rozdzielni 15 kV stacji WN/SN Września.
4. Dopisuje się ppkt 9 w pkt X o następującym brzmieniu:
Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunków przyłączenia winna być zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o., które są publikowane na stronie internetowej Spółki: www.operator.enea.pl, w zakresie urządzeń ENEA Operator Sp.z o.o.

Pozostałe punkty ww. warunków przyłączenia pozostają bez zmian.

ENEA Operator Sp. z o.o.
ODDZIAŁ DYSTRYBUCJI POZNAŃ
DYREKTOR

Jarosław Popowski