



ZARZĄD POWIATU
we Wrzeźni

Wrzeźnia 27.08.2015 r.

NI.272.7.2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Opracowanie dokumentacji projektowej budynku na cele dydaktyczno – sportowe wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 1271/13 obręb Wrzeźnia zgodnie z programem funkcjonalno – użytkowym w celu realizacji projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrześińskiego”

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawców do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

4. Program funkcjonalno – użytkowy opisuje posadzkę sportową z wykończeniem wewnętrznym Sali sportowej z klepki drewnianej (aktualnie opisana podłoga jest spełniona tylko przez jedną firmę JUNCKERS – czyli jest to niedopuszczalne). Dodatkowo koncepcja nie przewiduje stałych warunków wilgotnościowych dla tego typu podłogi 45-65%, czyli firma nie da gwarancji na podłogę (klimatyzacja znacznie podroży inwestycję) Klimatyzacja nie jest obowiązkiem Sali sportowej. Proszę podać na jakie rozgrywki ma być zaprojektowana podłoga i czy można zaprojektować podłogę pod te konkretne rozgrywki, można to zaprojektować bez wymuszonych stałych warunków wilgotnościowych.

ODP.

W auli należy wykonać posadzkę powierzchniowo elastyczną, na podwójnych legarach, z wykończeniem drewnianym, spełniająca wymagania normy PN EN 14904 dla podłóg sportowych, wentylowaną (system listew przypodłogowych). Nawierzchnia podłogi z pełnego twardego drewna lub z drewna klejonego warstwowo o grubości min 15 mm, łączona na pióro- wpust z każdej strony) wykończona fabrycznie.

Charakterystyka podłogi:

- a) Absorpcja energii min. 60%
- b) Odbicie piłki min. 92%
- c) Współczynnik poślizgu min. 82
- d) Obciążenie toczne $\geq 1500\text{N}$

Wymagania techniczne, które musi spełniać sportowa deska podłogowa (panel):

- a) Rodzaj drewna buk
- b) Sposób suszenia drewna suszenie i prasowanie
- c) Grubość całkowita min 15mm max 22 mm
- d) Długość deski min 2000mm max 3700 mm
- e) Szerokość deski min 129mm max 210 mm
- f) Odporność na ścieranie lakierowanej deski max 0,0035 mm
- g) Reakcja na ogień (wg EN 13501:1) min dfl-S1
- h) Każda deska musi mieć system pióro - wpust na wszystkich bokach
- i) Każda deska musi być fabrycznie lakierowana na gotowo

Konstrukcja podłogi na systemie podwójnych legarów .

Należy przewidzieć ochronę parkietu wykładziną dywanową rozwijaną na czas imprez.

Rodzaje rozgrywek zostały przedstawione w programie funkcjonalno-użytkowym.

Zamawiający informuje, iż odpowiedź na pytanie modyfikuje treść SIWZ (załącznik nr 8- program funkcjonalno - użytkowy, pkt. VI Posadzki pkt.1 podłoga w auli.).

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w związku z powyższą modyfikacją zmianie ulega:

- termin składania i otwarcia ofert: **było 02.09.2015 jest 18.09.2015 r. Godzina składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.**

- termin realizacji zamówienia: **było od dnia podpisania umowy do 14 grudnia 2015 roku jest od dnia podpisania umowy do 22 lutego 2016 roku.**

Sporządził: komisja przetargowa powołana uchwałą Zarządu Powiatu we Wrześni nr 149/2015 z dnia 4 sierpnia 2015 r.